



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KHT.

H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf: 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-925/1994.

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

román import stukatúrgipsz (Aghires)

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA

melyet az ÉMI Kht. a(z)

Széria-Trans Kft.
5300 Karcag, Madarasi u. 9-11.

mint az ÉME jogosultja részére

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, az azonos jelű és 1994. augusztus 23-i keltezésű Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkönyvben és az A-2102/2005. sz. és 2005. június 24-i keltezésű Utóellenőrzési Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett ad ki.

A termék felhasználási területe:

Általános építőipari felhasználásra

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete):
Stukatúrgipsz (SZRJ: 1.3.1.)

Az ÉME 2010. június 30-ig ÉRVÉNYES
a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített feltételek mellett.

Budapest, 2005. június 24.



Horváth Sándor
vezérigazgató helyettes,
minőségügyi és marketing igazgató

Ez az Építőipari Műszaki Engedély 2 számozott oldalból áll, melyek kizárólag együtt érvényesek
Az ÉME érvényessége az ÉMI Kht. honlapján ellenőrizhető.

KBiA-II-4.2-2004.09.01

A termék gyártója (név, cím):

ROMCIM, Aghires-Lafarge
Aghires, Románia

A gyártóhely(ek) megjelölése (név, cím):

ROMCIM, Aghires-Lafarge
Aghires, Románia

A termék forgalmazója:

Széria-Trans Kft.
5300 Karcag, Madarasi u. 9-11.

A termék felhasználása szempontjából lényeges és a megfelelőség igazolás alapját képező tulajdonságai (jellemzői):

Termékjellemzők és mértékegységeik	Követelmény	Vizsgálati/értékelési mód
200 µm-es szitán fennmaradt %	$\leq 3,0$	MSZ EN 13279-2:2004
Kötésidő		
kötés kezdete perc	≥ 2	
kötés vége	≤ 20	
Hajlítószilárdság 7 napos korban	$\geq 2,0$	
Nyomószilárdság 7 napos korban N/mm ²	$\geq 15,0$	
Tapadószilárdság 7 napos korban	$\geq 0,6$	

A termékek alkalmazásának lényeges műszaki feltételei:

A román import stukatúrgipsz (Aghires) 35 kg-os zsákos kiszerezésű. A zsák feliratának tartalmaznia kell a gyártás (csomagolás) időpontját, a gyártó nevét, a tárolás és felhasználás módját.

Eredeti gyári kiszerezésben száraz fedett, fagymentes helyen 6 hónapig tárolható.


A termékek megfelelőség igazolásának módozata:

A 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 4. sz. melléklet 2. pontja szerint ii)
Szállítói megfelelőségi nyilatkozat, második lehetőség (3)


Az ÉME jogosultja utóellenőrzések elvégzésére kötelezett, amelynek gyakorisága:

A következő 5 évben két alkalommal

Az utóellenőrzés első ízben 2007. június 30-ig esedékes. Az ÉME jogosultja ezen kitűzött időpont figyelembevételével - külön felszólítás nélkül - köteles az utóellenőrzésre megrendelést adni, az ÉMI Kht. a megrendelésnek eleget tenni. Az utóellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén az ÉME hatályát veszti, az ÉMI Kht. az engedélyt a nyilvántartásból törli és e körülményt nyilvánosságra hozza.



Takács Sándor
tudományos osztályvezető
Mechanikai Tudományos Osztály



Schwarczkopf Bálint
vizsgáló mérnök
témafelelős